

Приказ №32/1 от 31.08 2023г

И Н С Т Р У К Ц И Я
о мерах пожарной безопасности
в помещении школьной библиотеки
МАОУ «Таналыкская ООШ»
(для сотрудника библиотеки, педагогов и учащихся)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Ответственность за пожарную безопасность несет руководитель образовательной организации.

Он обязан:

1.1.1. Обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в помещении.

1.1.2. Следить за состоянием системы отопления, электрооборудования и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

1.1.3. Содержать исправными и постоянно готовыми к действию средства пожаротушения, связи и сигнализации и уметь ими пользоваться.

1.1.4. Допускать к работе в помещении библиотеки лиц, прошедших противопожарный инструктаж.

1.2. Библиотекарь обязан:

1.2.1. Знать схему эвакуации и место расположения средств пожаротушения, уметь ими пользоваться;

1.2.2. Знать способ обращения с огнетушителем;

1.2.3. Строго соблюдать установленные правила и требования настоящей инструкции, не допускать действий, которые могут привести к пожару;

1.2.4. По окончании работы проверить и привести в порядок свое рабочее место (Отключить ПК, другие электроприборы и аппараты).

1.3. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности и настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке - в соответствии с действующим законодательством.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ**

2.1. Помещение библиотеки должно быть обеспечено исправными и пригодными к применению первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (из расчета 1 огнетушитель на 50 квадратных метров площади). Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть переразряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

2.2. В библиотеке должны быть обеспечены проходы между стеллажами: главный проход - 1,2 м, рабочие - 0,75 м, а также боковые обходы между стеной и стеллажами - не менее чем по 0,5 м.

2.3. Стеллажи для хранения книг должны быть металлическими.

2.4. Светильники, распределительные устройства в помещении библиотеки должны быть закрытого исполнения.

2.5. Расстояние от светильников до объектов хранения должно быть не менее 0,5 метра.

2.6. В помещении библиотеки запрещается:

2.6.1. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

2.6.2. Устанавливать и применять бытовые электронагревательные и электрообогревательные приборы.

2.6.3. Оставлять без присмотра включенное электрооборудование, электроприборы.

2.6.3. Курить.

2.6.4. Загромождать проходы между стеллажами и пути эвакуации из помещения посторонними предметами.

2.6.6. Вешать одежду, плакаты на выключатели и розетки.

2.6.7. Использовать деревянные подставки, поддоны, стеллажи и т.д. без обработки их огнезащитным составом.

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

3.1. При возникновении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) работник библиотеки **обязан:**

- оповестить окружающих работников и учащихся образовательной организации;
- немедленно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- Принять меры к эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения и спасению материальных ценностей;
- отключить от сети электрооборудование;
- без паники выйти из помещения.
- сообщить о возгорании администрации образовательной организации.

4.ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХ

1.1. При загорании на пострадавшем одежды, надо быстро набросить на него пальто, любую плотную ткань или сбить пламя водой.

Нельзя бежать в горячей одежде, т.к. ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог.

1.2. При оказании помощи пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать пищевой содой, крахмалом и т.д. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие к обожженному месту различные вещества и материалы, т.к. удаляя их, легко можно создать благоприятные условия для заражения ран.

1.3. При небольших по площади ожогах первой и второй степени надо положить на обожженный участок кожи стерильную повязку.

1.4. Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а надо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх их следует положить стерильную повязку и направить пострадавшего к врачу.

1.5. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть теплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.

1.6. Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.

1.7. При ожогах глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.

Инструкция разработана на основе «Правил пожарной безопасности в РФ», Правил пожарной безопасности для учреждений образования Российской Федерации.